



DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE MACCHINE IN POMPA DI CALORE DI PST CLIMA S.R.L.

PST CLIMA S.r.l. dichiara che le unità in pompa di calore sotto riportate soddisfano i requisiti di efficienza minima stabiliti nella Tabella 3 del paragrafo 2.1 dell'allegato I del "Decreto interministeriale – Aggiornamento Conto Termico"

Prestazioni rilevate in conformità alla norma UNI EN 14511:2004

PS-ACHS-INV- 2T/4T	08m	10m	15m	20m	25m
Efficienza COP	4,5	4,43	4,37	4,39	4,41
Efficienza EER	3,95	3,88	3,91	3,88	3,89

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Thiene, 04/01/2021

Legale Rappresentante

PST Clima S.r.l.
Via Pietro Candiano, 8 - 36016 THIENE (VI)
C.F. e P.IVA 04404380244
R.E.A. VI - 371355