



DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE 65% ANNO 2021 PER UNITÀ A POMPA DI CALORE DI PST CLIMA S.r.l.

PST CLIMA S.r.l. dichiara che le unità in pompa di calore sotto riportate soddisfano i requisiti tecnici di cui all'allegato F del DM 06 agosto 2020, in vigore dal 06 ottobre 2020, in materia di requisiti minimi di efficienza energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

PS-ACHS-INV-2T/4T	08m	10m	15m	20m	25m
Efficienza COP	4,5	4,43	4,37	4,39	4,41
Efficienza EER	3,95	3,88	3,91	3,88	3,89

Prestazioni rilevate in conformità alla norma UNI EN 14511: 2018.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Per informazioni sull'eventuale idoneità all'impiego nell'ambito di interventi incentivati di pompe di calore oppure di configurazioni diverse da quelle sopra riportate si prega di contattare il Servizio Tecnico Commerciale PST CLIMA S.r.l.

Thiene, 04/01/2021

Legale Rappresentante

