



## DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ PER DETRAZIONE FISCALE 110% ANNI 2021 - 2022 PER UNITÀ A POMPA DI CALORE DI PST CLIMA S.R.L

**PST CLIMA S.r.l.** dichiara che le unità in pompa di calore sotto riportate soddisfano i requisiti minimi fissati nella tabella 3 dell'Allegato F del Decreto Requisiti Tecnici del 7/8/2020 per l'impiego nell'ambito di interventi di riqualificazione che prevedono il ricorso al Superbonus 110%

PS-ACHS-INV- 2T/4T	08m	10m	15m	20m	25m
Efficienza COP	4,5	4,43	4,37	4,39	4,41
Efficienza EER	3,95	3,88	3,91	3,88	3,89

Prestazioni rilevate in conformità alla norma UNI EN 14511: 2018.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Per informazioni sull'eventuale idoneità all'impiego nell'ambito di interventi incentivati di pompe di calore oppure di configurazioni diverse da quelle sopra riportate si prega di contattare il Servizio Tecnico Commerciale PST CLIMA S.r.l.

Thiene, 04/01/2021

Legale Rappresentante

PST Clima S.r.l.  
Via Pietro Candiano, 8 - 36016 THIENE (VI)  
C.F. e P.IVA 044504380244  
R.E.A. VI - 371355